

POLARIDADE DOS CONDUTORES	
Fase	Preto ou Vermelho
Neutro	Azul
Terra	Verde
Retorno	Branco

RELAÇÃO MILIMETROS POLEGADAS PARA ELETRODUTOS									
Diametro Projeto milímetro	20	25	32	40	50	60	75	85	100
Diam. Comercial polegadas	1/2	1/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

NOTAS

1 - Toda tubulação deverá ser em PVC rígido, rosqueavel, pesado e preto.

2 - Cabos sujeitos a umidade deverão ter isolamento duplo 0,6/1KV.

3 - Os cabos de entrada deverão ser conectados aos bornes superiores dos disjuntores.

SIMBOLOGIA

POSTE PARA JARDIM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO NÃO COTADO SERÁ 0'25 mm

Notas

* Os eletrodutos dimensionados são em PVC rígido antichamas
* Usar somente curvas longa, nunca joelhos.
* Os eletrodutos não especificados são Ø 25 mm (3/4)
* O cond. de proteção não especif., usar a bitola maior do circ agrupado
* Quadro de cargas, deverá ser c/ barramento e proteção geral, com reserva 40%
* Cabos usados em circuitos subterrâneos deverá tipo sintenax isolamento 1Kv
* Reatores usados lâmpadas deverá ter fator de potência minima 0.92.
* Tubulações subterrâneas deverá ser concretadas
* Lâmpadas usadas poderão ser eletrônicas alternativamente às lampadas incandesc.

USO DO PROJETISTA

OBRA:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA

MUNICÍPIO: CAIANA

LOGRADOURO (S) NOME (S): PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, S/Nº

BAIRRO: CENTRO

PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil

CREA: 71.191/D

TITULO: PROJETO ELÉTRICO - PRAÇA

ESCALA: INDICADA

DATA: 13/06/2018

DETALHE: PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

FOLHA: 01/01

CARIMBO

ÁREA:
ÁREA CONSTRUÍDA DA PRAÇA - 2.496,00 M2
ÁREA CANTEIROS - 931,85 M2
ÁREA DOS QUIOSQUES - 44,00 M2

ASSINATURA PROPRIETÁRIO
/ /

MAURÍCIO PINHEIRO FERREIRA